

~~HKL.9051.1.00526.2016~~ ~~JCH.2638~~

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2016r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 139), §19 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) oraz:

- po analizie danych zawartych w raportach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody nr HKL.9051.1.00526.2016 z dnia 09.02.2016r. oraz nr HKL.9051.1.01232.2016 z dnia 23.02.2016r.
- po analizie danych zawartych w raportach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody nr 157/2016/WW z dnia 25.03.2016r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Dąbrówka.**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 25.01.2016r. w Szkole Podstawowej przy ul. Oziębłowskiego 9 w Izdebnie Kościelnym, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL.9051.1.00526.2016 sporządzonym w dniu 09.02.2016 r., stwierdzono przekroczenie wskaźnika fizycznego - mętności. W toku postępowania wyjaśniającego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 22.03.2016r. na stacji SUW Dąbrówka, zgodnie z którym wynik wskaźnika mętności wyniósł < 0,3 NTU, przy dopuszczalnej wartości 1 NTU.

W związku z powyższym oraz brakiem zgłoszeń zastrzeżeń ze strony konsumentów, co do jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Dąbrówka, uznano, iż zmętnienie nie miało wpływu na akceptowalność jakości wody przez konsumentów, a przekroczenie parametru miało charakter jednorazowy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Dąbrówka w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 139).

Załącznik:


1. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.00526.2016 z dnia 09.02.2016r.
2. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.01232.2016 z dnia 23.02.2016r.
3. Sprawozdanie nr 157/2016/WW z dnia 25.03.2016r.

ZWIK

W. P. *dielakaj*



Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska



Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki
2. Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 32a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
3. a/a HKN