


Grodzisk Mazowiecki, dnia 29.08.2017

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gminy Grodzisk Mazowiecki
ul. Montwilla 41
05-825 Grodzisk Mazowiecki

dot. Pływalni Miejskiej
"Wodnik 2000"



OCENA JAKOŚCI WODY
za okres styczeń 2016r. - grudzień 2016r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1261),
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza, że woda z niecek basenów i z systemów cyrkulacji
Pływalni Miejskiej „Wodnik 2000” w Grodzisku Mazowieckim
jest przydatna do kąpieli**

UZASADNIENIE

W oparciu o sprawozdania z badań próbek wody przedstawione przez zarządcę Pływalni Miejskiej „Wodnik 2000” w Grodzisku Mazowieckim, tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz sprawozdania z badań próbek wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim:

1. z niecki basenu sportowego:

- nr 19/2016/WZ z dnia 27.01.2016
- nr 76/2016/WZ z dnia 19.02.2016
- nr 127/2016/WZ z dnia 18.03.2016
- nr 183/2016/WZ z dnia 14.04.2016
- nr 236/2016/WZ z dnia 06.05.2016
- nr 265/2016/WZ z dnia 20.05.2016
- nr 105/07/2016/M/2 z dnia 08.07.2016
- nr 105/07/2016/F/2 z dnia 14.07.2016
- nr 388/2016/WZ z dnia 19.07.2016
- nr 508/07/2016/F/2 z dnia 20.07.2016
- nr 508/07/2016/F/2 z dnia 21.07.2016
- nr 432/2016/WZ z dnia 28.07.2016
- nr 9/08/2016/F/3 z dnia 04.08.2016

- nr 9/08/2016/M/2 z dnia 05.08.2016
- nr 486/2016/WZ z dnia 10.08.2016
- nr 517/2016/WZ z dnia 23.08.2016
- nr 572/2016/WZ z dnia 16.09.2016
- nr 571/2016/WZ z dnia 16.09.2017
- nr 639/2016/WZ z dnia 29.09.2016
- nr 725/2016/WZ z dnia 18.10.2016
- nr 792/2016/WZ z dnia 25.10.2016
- nr 852/2016/WZ z dnia 18.11.2016
- nr 913/2016/WZ z dnia 28.11.2016
- nr 963/2016/WZ z dnia 08.12.2016
- nr 1013/2016/WZ z dnia 21.12.2016

2. z niecki basenu rekreacyjnego:

- nr 18/2016/WZ z dnia 27.01.2016
- nr 75/2016/WZ z dnia 19.02.2016
- nr 126/2016/WZ z dnia 18.03.2016
- nr 182/2016/WZ z dnia 14.04.2016
- nr 264/2016/WZ z dnia 20.05.2016
- nr 299/2016/WZ z dnia 27.05.2016
- nr 105/07/2016/M/4 z dnia 08.07.2016
- nr 105/07/2016/F/4/P/1 z dnia 15.07.2016
- 105/07/2016/M/12 z dnia 18.07.2016
- nr 389/2016/WZ z dnia 19.07.2016
- nr 411/07/2016/F/1 z dnia 19.07.2016
- nr 417/2016/WZ z dnia 20.07.2016
- nr 508/07/2016/M/4 z dnia 20.07.2016
- nr 508/07/2016/F/4 z dnia 21.07.2016
- nr 431/2016/WZ z dnia 28.07.2016
- nr 485/2016/WZ z dnia 11.08.2016
- nr 495/2016/WZ z dnia 17.08.2016
- nr 488/2016/WZ z dnia 17.08.2016
- nr 518/2016/WZ z dnia 23.08.2016
- nr 613/2016/WZ z dnia 19.09.2016
- nr 640/2016/WZ z dnia 29.09.2016
- nr 678/2016/WZ z dnia 29.09.2016
- nr 709/2016/WZ z dnia 30.09.2016
- nr 726/2016/WZ z dnia 18.10.2016
- nr 793/2016/WZ z dnia 25.10.2016
- nr 848/2016/WZ z dnia 02.11.2016
- nr 850/2016/WZ z dnia 16.11.2016
- nr 853/2016/WZ z dnia 18.11.2016
- nr 884/2016/WZ z dnia 18.11.2016
- nr 914/2016/WZ z dnia 28.11.2016
- nr 986/2016/WZ z dnia 13.12.2016
- nr 964/2016/WZ z dnia 16.12.2016
- nr 1014/2016/WZ z dnia 21.12.2016
- nr 1051/2016/WZ z dnia 29.12.2016

3. z niecki brodzika:

- nr 17/2016/WZ z dnia 27.01.2016
- nr 74/2016/WZ z dnia 19.02.2016
- nr 124/2016/WZ z dnia 18.03.2016
- nr 181/2016/WZ z dnia 14.04.2016
- nr 162/2016/WZ z dnia 20.05.2016
- nr 105/07/2016/M/3 z dnia 08.07.2016
- nr 105/07/2016/F/3/P/1 z dnia 15.07.2016
- nr 105/07/2016/M/11 z dnia 18.07.2016
- nr 390/2016/WZ z dnia 19.07.2016
- nr 508/07/2016/M/3 z dnia 20.07.2016
- nr 508/07/2016/F/3 z dnia 21.07.2016
- nr 430/2016/WZ z dnia 28.07.2016
- nr 9/08/2016/F/5 z dnia 04.08.2016
- nr 9/08/2016/M/4 z dnia 05.08.2016
- nr 487/2016/WZ z dnia 10.08.2016
- nr 519/2016/WZ z dnia 23.08.2016
- nr 573/2016.WZ z dnia 10.09.2016
- nr 641/2016/WZ z dnia 23.09.2016
- nr 727/2016/WZ z dnia 18.10.2016
- nr 794/2016/WZ z dnia 25.10.2016
- nr 824/2016/WZ z dnia 27.10.2016
- nr 854/2016/WZ z dnia 18.11.2016
- nr 915/2016/WZ z dnia 28.11.2016
- nr 965/2016/WZ z dnia 08.12.2016
- nr 1015/2016/WZ z dnia 21.12.2016

4. z niecki jacuzzi:

- nr 16/2016/WZ z dnia 27.01.2016
- nr 73/2016/WZ z dnia 19.02.2016
- nr 125/2016/WZ z dnia 18.03.2016
- nr 180/2016/WZ z dnia 14.04.2016
- nr 163/2016/WZ z dnia 20.05.2016
- nr 105/07/2016/M/1 z dnia 08.07.2016
- nr 105/07/2016/F/1 z dnia 14.07.2016
- nr 105/07/2016/M/10 z dnia 18.07.2016
- nr 391/2016/WZ z dnia 19.07.2016
- nr 508/07/2016/M/1 z dnia 20.07.2016
- nr 508/07/2016/F/1 z dnia 21.07.2016
- nr 428/2016.WZ z dnia 28.07.2016
- nr 513/2016.WZ z dnia 17.08.2016
- nr 520/2016/WZ z dnia 23.08.2016
- nr 574/2016/WZ z dnia 16.09.2016
- nr 642/2016/WZ z dnia 29.09.2016
- nr 728/2016/WZ z dnia 18.10.2016
- nr 795/2016/WZ z dnia 25.10.2016
- nr 855/2016/WZ z dnia 18.11.2016
- nr 916/2016/WZ z dnia 28.11.2016
- nr 966/2016/WZ z dnia 16.12.2016

- nr 1016/2016/WZ z dnia 21.12.2016
- nr 987/2016/WZ z dnia 22.12.2016

5. z niecki jacuzzi na piętrze od strony sauny suchej A:

- nr 464/2016/WZ z dnia 05.08.2016
- nr 521/2016/WZ z dnia 23.08.2016
- nr 496/2016/WZ z dnia 23.08.2016
- nr 569/2016/WZ z dnia 16.09.2016
- nr 643/2016/WZ z dnia 29.09.2016
- nr 729/2016/WZ z dnia 18.10.2016
- nr 796/2016/WZ z dnia 25.10.2016
- nr 856/2016/WZ z dnia 18.11.2016
- nr 917/2016/WZ z dnia 28.11.2016
- nr 967/2016/WZ z dnia 16.12.2016
- nr 1017/2016/WZ z dnia 21.12.2016

6. z niecki jacuzzi na piętrze od strony sauny mokrej B:

- nr 465/2016/WZ z dnia 05.08.2016
- nr 522/2016/WZ z dnia 23.08.2016
- nr 497/2016/WZ z dnia 23.08.2016
- nr 570/2016/WZ z dnia 16.09.2016
- nr 644/2016/WZ z dnia 29.09.2016
- nr 730/2016/WZ z dnia 19.10.2016
- nr 797/2016/WZ z dnia 25.10.2016
- nr 857/2016/WZ z dnia 18.11.2016
- nr 918/2016/WZ z dnia 28.11.2016
- nr 968/2016/WZ z dnia 16.12.2016
- nr 1018/2016/WZ z dnia 21.12.2016

7. z systemu cyrkulacji niecki basenu sportowego:

- nr 105/07/2016/M/7 z dnia 08.07.2016
- nr 105/07/2016/F/7 z dnia 14.07.2016
- nr 392/2016/WZ z dnia 19.07.2016
- nr 489/2016/WZ z dnia 10.08.2016
- nr 576/2016/WZ z dnia 16.09.2016
- nr 731/2016/WZ z dnia 19.10.2016
- nr 800/2016/WZ z dnia 25.10.2016
- nr 858/2016/WZ z dnia 18.11.2017
- nr 970/2016/WZ z dnia 08.12.2016
- nr 988/2016/WZ z dnia 15.12.2016

8. z systemu cyrkulacji niecki basenu rekreacyjnego:

- nr 105/07/2016/M/8 z dnia 08.07.2016
- nr 105/07/2016/F/9 z dnia 14.07.2016
- nr 105/07/2016/M/15 z dnia 18.07.2016
- nr 393/2016/WZ z dnia 19.07.2016
- nr 490/2016/WZ z dnia 10.08.2016
- nr 490-1/2016/WZ z dnia 17.08.2016
- nr 578/2016/WZ z dnia 16.09.2016

- nr 732/2016/WZ z dnia 19.10.2016
- nr 786/2016/WZ z dnia 25.10.2016
- nr 787/2016/WZ z dnia 25.10.2016
- nr 802/2016/WZ z dnia 25.10.2016
- nr 859/2016/WZ z dnia 18.11.2016
- nr 973/2016/WZ z dnia 16.12.2016
- nr 849/2016/WZ z dnia 02.11.2016
- nr 851/2016/WZ z dnia 16.11.2016

9. z systemu cyrkulacji niecki brodzika:

- nr 105/07/2016/M/9 z dnia 11.07.2016
- nr 105/07/2016/F/8 z dnia 14.07.2016
- nr 105/07/2016/M/16 z dnia 18.07.2016
- nr 394/2016/WZ z dnia 19.07.2016
- nr 492/2016/WZ z dnia 10.08.2016
- nr 482/2016/WZ z dnia 11.08.2016
- nr 577/2016/WZ z dnia 16.09.2016
- nr 733/2016/WZ z dnia 19.10.2016
- nr 788/2016/WZ z dnia 25.10.2016
- nr 789/2016/WZ z dnia 25.10.2016
- nr 801/2016/WZ z dnia 25.10.2016
- nr 860/2016/WZ z dnia 18.11.2016
- nr 971/2016/WZ z dnia 08.12.2016
- nr 989/2016/WZ z dnia 15.12.2016

10. z systemu cyrkulacji niecki jacuzzi:

- nr 105/07/2016/M/6 z dnia 08.07.2016
- nr 105/07/2016/F/6 z dnia 14.07.2016
- nr 105/07/2016/M/14 z dnia 18.07.2016
- nr 395/2016/WZ z dnia 19.07.2016
- nr 491/2016/WZ z dnia 10.08.2016
- nr 582/2016/WZ z dnia 16.09.2016
- nr 646/2016/WZ z dnia 29.09.2016
- nr 734/2016/WZ z dnia 19.10.2016
- nr 790/2016/WZ z dnia 25.10.2016
- nr 791/2016/WZ z dnia 25.10.2016
- nr 799/2016/WZ z dnia 25.10.2016
- nr 861/2016/WZ z dnia 18.11.2016
- nr 972/2016/WZ z dnia 08.12.2016
- nr 990/2016/WZ z dnia 22.12.2016

11. z systemu cyrkulacji niecki jacuzzi na piętrze:

- nr 466/2016/WZ z dnia 05.08.2016
- nr 498/2016/WZ z dnia 23.08.2016
- nr 575/2016/WZ z dnia 16.09.2016
- nr 735/2016/WZ z dnia 19.10.2016
- nr 803/2016/WZ z dnia 25.10.2016
- nr 862/2016/WZ z dnia 18.11.2016
- nr 969/2016/WZ z dnia 16.12.2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim dokonał bieżącej oceny jakości wody.

W wodzie z niecek basenowych oraz w wodzie z systemu cyrkulacji występowały pojedyncze przypadki przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Działania naprawcze podjęte przez zarządcę pływalni doprowadziły do wyeliminowania ww. przekroczeń.

Przekroczenia parametrów chemicznych występujące w pierwszej połowie 2016 r. były związane z okresem przystosowawczym obiektu celem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016). Powiatowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim zauważa, że w ocenianym okresie po upływie okresu przystosowawczego odnotowano poziom chloru wolnego, chloru związanego, chloroformu w wodzie w nieckach basenowych oraz w wodzie z systemu cyrkulacji nie mieszczącym się w normach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016). Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości omawianych parametrów zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a HKN