

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres lipiec – grudzień 2016r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.), §19 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) oraz:

- po analizie danych zawartych w raportach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
nr HKL.9051.1.07098.2016 z dnia 14.09.2016r.
nr HKL.9051.1.08856.2016 z dnia 10.11.2016r.

- po analizie danych zawartych w raportach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
nr 675/2016/WZ z dnia 23.09.2016r.
nr 715/2016/WZ z dnia 03.10.2016r.
nr 752/2016/WZ z dnia 05.10.2016r.
nr 782/2016/WZ z dnia 14.10.2016r.
nr 818/2016/WZ z dnia 21.10.2016r.
nr 819/2016/WZ z dnia 21.10.2016r.
nr 798/11/2016/M/1 z dnia 18.11.2016r.
nr 798/11/2016/F/1 z dnia 24.11.2016r.
nr 949/2016/WZ z dnia 01.12.2016r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Cegłów.**

Uzasadnienie

W próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 21.09.2016r. w szkole w Bożej Woli przy ul. 1-go Maja 13, zgodnie ze sprawozdaniem nr 675/2016/WZ sporządzonym w dniu 23.09.2016r., stwierdzono przekroczenie wskaźnika mikrobiologicznego – liczba bakterii grupy coli 1 jtk/100ml, podczas gdy najwyższa dopuszczalna zawartość tego parametru wynosi 0 jtk/100ml w wodzie podawanej do sieci i w sieci dystrybucyjnej. W dniu 28.09.2016r. w ww. szkole pobrano kolejną próbkę do badań, w której zgodnie ze sprawozdaniem nr 715/2016/WZ sporządzonym w dniu 03.10.2016r., stwierdzono ponowne przekroczenie wskaźnika mikrobiologicznego – liczba bakterii grupy coli 21 jtk/100ml. Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim oba raporty z badań wpłynęły wraz

z pismem z Urzędu Gminy w Baranowie znak GKM.7032.4.2016.WM w dniu 03.10.2016r. W związku z powyższym w dniu 03.10.2016r. wszczęto postępowanie administracyjne. W toku postępowania wyjaśniającego zarządzający wodociągiem publicznym Cegłów, Gmina Baranów, przedstawiła wynik badania wody pobranej w dniu 04.10.2016r. - sprawozdanie nr 752/2016/WZ z dnia 05.10.2016, zgodnie z którym liczba bakterii grupy coli wynosiła 0 jtk/100ml. W związku z powyższym wydano decyzję umarzającą postępowanie administracyjne nr 144.2016 z dnia 11.10.2016r.

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 19.10.2016r. na SUW Cegłów, zgodnie ze sprawozdaniem nr 819/2016/WZ sporządzonym w dniu 21.10.2016r., stwierdzono przekroczenie wskaźników fizykochemicznych: mętność, żelazo ogólne, glin. W związku z powyższym pismem z Urzędu Gminy Baranów znak GKM.7032.5.2016.WM z dnia 31.10.2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny został poinformowany, „że woda produkowana na stacji w Cegłowie nie jest tłoczona do sieci, a tym samym nie jest dostarczana mieszkańcom, do czasu uzyskania właściwych parametrów”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną, stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Cegłów w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska

WYŚLANO 25. STY. 2017
GM

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.07098.2016 z dnia 14.09.2016r.
2. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.08856.2016 z dnia 10.11.2016r.
3. Sprawozdanie nr 675/2016/WZ z dnia 23.09.2016r.
4. Sprawozdanie nr 715/2016/WZ z dnia 03.10.2016r.
5. Sprawozdanie nr 752/2016/WZ z dnia 05.10.2016r.
6. Sprawozdanie nr 782/2016/WZ z dnia 14.10.2016r.
7. Sprawozdanie nr 818/2016/WZ z dnia 21.10.2016r.
8. Sprawozdanie nr 819/2016/WZ z dnia 21.10.2016r.
9. Sprawozdanie nr 798/11/2016/M/1 z dnia 18.11.2016r.
10. Sprawozdanie nr 798/11/2016/F/1 z dnia 24.11.2016r.
11. Sprawozdanie nr 949/2016/WZ z dnia 01.12.2016r.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Baranów
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów
a/a HKN

②