

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
za okres październik – grudzień 2016r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.), §19 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) oraz:

- po analizie danych zawartych w raportach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:  
nr 783/2016/WZ z dnia 14.10.2016r.  
nr 1011/2016/WZ z dnia 19.12.2016r.  
nr 1037/2016/WZ z dnia 22.12.2016r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Kaski.**

**Uzasadnienie**

W próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 14.12.2016r. w budynku szkoły przy ul. Królewskiej 23 w Kaskach, zgodnie ze sprawozdaniem nr 1011/2016/WZ sporządzonym w dniu 19.12.2016r., stwierdzono przekroczenie wskaźnika chemicznego - zawartości żelaza. Zgodnie z informacją uzyskaną podczas rozmowy telefonicznej z p. Wiolettą Mechocką (osobą zarządzającą wodociągami należącymi do UG Baranów) dokonano płukania sieci w ww. szkole i ponownie pobrano próbki do badań. W próbce wody pobranej w dniu 20.12.2016r. w budynku szkoły przy ul. Królewskiej 23 w Kaskach stwierdzono poziom żelaza w granicach dopuszczalnych wartości wskaźników.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z kontrolą wewnętrzną, stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Kaski w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Grodzisku Mazowieckim  
mgr Halina Sankowska

WYŚLANO 25. STY. 2017

**Załącznik:**

1. Sprawozdanie nr 783/2016/WZ z dnia 14.10.2016r.
2. Sprawozdanie nr 1011/2016/WZ z dnia 19.12.2016r.
3. Sprawozdanie nr 1037/2016/WZ z dnia 22.12.2016r.

**Otrzymuje:**

1. Urząd Gminy Baranów  
ul. Armii Krajowej 87  
96-314 Baranów  
a/a HKN

②