

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres lipiec – grudzień 2016r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.), §19 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) oraz:

- po analizie danych zawartych w raportach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
nr HKL.9051.1.08858.2016 z dnia 10.11.2016r.
- po analizie danych zawartych w raportach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
nr 674/2016/WZ z dnia 23.09.2016r.
nr 716/2016/WZ z dnia 03.10.2016r.
nr 785/2016/WZ z dnia 14.10.2016r.
nr 1010/2016/WZ z dnia 19.12.2016r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Stanisławów**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 03.10.2016r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II przy ul. Armii Krajowej 49 w Baranowie, zgodnie ze sprawozdaniem nr 674/2016/WZ sporządzonym w dniu 23.09.2016 r., stwierdzono przekroczenie wskaźnika mikrobiologicznego – liczba bakterii grupy coli 3 jtk/100ml, podczas gdy najwyższa dopuszczalna zawartość tego parametru wynosi 0 jtk/100ml w wodzie podawanej do sieci i w sieci dystrybucyjnej. W toku postępowania wyjaśniającego Urząd Gminy Baranów przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 28.09.2016r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II przy ul. Armii Krajowej 49 w Baranowie, zgodnie z którym liczba bakterii grupy coli wynosiła 0 jtk/100ml.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stanisławów

w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska

WYŚLANO 25. STY. 2017

Załącznik:

1. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.08858.2016 z dnia 10.11.2016r.
2. Sprawozdanie nr 674/2016/WZ z dnia 23.09.2016r.
3. Sprawozdanie nr 716/2016/WZ z dnia 03.10.2016r.
4. Sprawozdanie nr 785/2016/WZ z dnia 14.10.2016r.
5. Sprawozdanie nr 1010/2016/WZ z dnia 19.12.2016r.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Baranów
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów
- ② a/a HKN