



Grodzisk Mazowiecki, dnia 03.10.2018r.

HKN.600.1638.2018.AŚ. 4413

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
za okres kwiecień - wrzesień 2018r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1152), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody
  - nr HKL.9051.1.02558.2018 z dnia 19.04.2018r.
  - nr HKL.9051.1.04127.2018 z dnia 13.07.2018r.
  - nr HKL.9051.1.04587.2018 z dnia 09.07.2018r.
  - nr HKL.9051.1.04588.2018 z dnia 09.07.2018r.
  - nr HKL.9051.1.04778.2018 z dnia 16.07.2018r.
  - nr HKL.9051.1.06480.2018 z dnia 02.10.2018r.
  
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
  - nr HKL.9051.1.02848.2018 z dnia 27.04.2018r.
  - nr HKL.9051.1.03103.2018 z dnia 15.05.2018r.
  - nr HKL.9051.1.04394.2018 z dnia 02.07.2018r.
  - nr HKL.9051.1.04653.2018 z dnia 12.07.2018r.
  - nr HKL.9051.1.04816.2018 z dnia 18.07.2018r.
  - nr HKL.9051.1.05578.2018 z dnia 27.08.2018r.
  - nr HKL.9051.1.06129.2018 z dnia 12.09.2018r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Kozery Nowe.**

**Uzasadnienie**

W próbkę wody pobranej w ramach kontroli sanitarnej w dniu 16.04.2018r. z wodociągu publicznego Kozery Nowe (miejsce pobrania próbki – Gimnazjum przy ul. Chełmońskiego 4 w Jaktorowie), zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL.9051.1.02558.2018 sporządzonym w dniu 19.04.2018r., stwierdzono przekroczenie wskaźnika mikrobiologicznego – liczba bakterii grupy coli. W toku postępowania wyjaśniającego Wójt Gminy Jaktorów przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 24.04.2018r. z ww. szkoły – sprawozdanie HKL.9051.1.02848.2018 z dnia 27.04.2018r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia ww. parametru.

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 18.06.2018r. w Szkole Podstawowej przy ul. Warszawskiej 88 w Jaktorowie, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL.9051.1.04127.2018 sporządzonym w dniu 13.07.2018r., na podstawie zgłoszenia przekroczeń NDS przesłanego w dniu 22.06.2018r. stwierdzono przekroczenie wskaźnika mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów. W związku z powyższym przekroczeniem, w dniu 25.06.2018r. została wydana decyzja stwierdzająca warunkową przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Kozery Nowe. W toku postępowania wyjaśniającego zostały pobrane próbki wody do badań zarówno w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego. W dniu 03.07.2018r. zarządca wodociągu Kozery Nowe przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 27.06.2018r. z ww. szkoły w Jaktorowie – sprawozdanie nr HKL.9051.1.04394.2018, zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia ww. parametru. W ramach nadzoru sanitarnego w dniu 04.07.2018r. w Szkole Podstawowej przy ul. Warszawskiej 88 w Jaktorowie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kozarach Nowych pobrano próbki do badań. Na podstawie sprawozdania nr HKL.9051.1.04588.2018 z dnia 09.07.2018r. (miejsce pobrania próbki – Szkoła Podstawowa przy ul. Warszawskiej 88 w Jaktorowie) nie stwierdzono przekroczenia żadnych parametrów mikrobiologicznych. Jednakże nr podstawie sprawozdania nr HKL.9051.1.04587.2018 z dnia 09.07.2018r. (miejsce pobrania próbki – Stacja Uzdatniania Wody w Kozarach Nowych) stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych – liczba bakterii grupy coli i liczba enterokoków (zgłoszenia przekroczeń NDS przesłane w dniach 05.07.2018r. i 06.07.2018r.), w związku z czym w dniu 06.07.2018r. poinformowaną Gminę Jaktorów o przekroczeniach oraz zobowiązano do podjęcia stosownych działań. W związku z powyższymi przekroczeniami w dniu 09.07.2018r. wydano decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Kozery Nowe. W dniu 12.07.2018r. zarządca wodociągu Kozery Nowe przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 09.07.2018r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Kozarach Nowych – sprawozdanie nr HKL.9051.1.04653.2018, zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia żadnych parametrów mikrobiologicznych. W ramach nadzoru sanitarnego w dniu 12.07.2018r. w Stacji Uzdatniania Wody w Kozarach Nowych pobrano próbkę do badań. Na podstawie sprawozdania nr HKL.9051.1.04778.2018 z dnia 16.07.2018r. potwierdzono brak przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. W dniu 16.07.2018r. wydano decyzję o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Kozery Nowe pod względem parametrów mikrobiologicznych.

W dniu 13.07.2018r. wpłynęło do tut. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim sprawozdanie nr HKL.9051.1.04127.2018 sporządzone w dniu 13.07.2018r. próbki wody pobranej w ramach kontroli sanitarnej w dniu 18.06.2018r. z wodociągu publicznego Kozery Nowe (miejsce pobrania próbki – Szkoła Podstawowa przy ul. Warszawskiej 88 w Jaktorowie), zgodnie z którym stwierdzono przekroczenie parametrów fizykochemicznych – mętność i żelazo. W toku postępowania wyjaśniającego Wójt Gminy Jaktorów przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 16.07.2018r. z ww. szkoły – sprawozdanie HKL.9051.1.04816.2018 z dnia 18.07.2018r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia ww. parametrów. W dniu 23.07.2018r. wydano decyzję o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Kozery Nowe pod względem parametrów fizykochemicznych. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

W dniu 06.09.2018r. wpłynęło do tut. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim sprawozdanie nr HKL.9051.1.05578.2018 sporządzone w dniu 27.08.2018r. z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 21.08.2018r. z wodociągu publicznego Kozery Nowe (miejsce pobrania próbki – Stacji Uzdatniania Wody w Kozarach Nowych), zgodnie z którym stwierdzono przekroczenie parametrów fizykochemicznych – mętność, mangan i żelazo. W toku postępowania wyjaśniającego Wójt Gminy Jaktorów przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 11.09.2018r. z ww. obiektu – sprawozdanie HKL.9051.1.06129.2018 z dnia 12.09.2018r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia ww.

parametrów. W ramach nadzoru sanitarnego w dniu 24.09.2018r. w budynku Urzędu Gminy przy ul. Warszawskiej 33 w Jaktorowie pobrano próbkę do badań. Na podstawie sprawozdania nr HKL.9051.1.06480.2018 z dnia 02.10.2018r. nie stwierdzono przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Kozery Nowe w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1152).

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Grodzisku Mazowieckim  
mgr Halina Sankowska

**Załączniki:**

1. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.02558.2018 z dnia 19.04.2018r.
2. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.04127.2018 z dnia 13.07.2018r.
3. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.04587.2018 z dnia 09.07.2018r.
4. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.04588.2018 z dnia 09.07.2018r.
5. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.04778.2018 z dnia 16.07.2018r.
6. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.06480.2018 z dnia 02.10.2018r.
7. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.02848.2018 z dnia 27.04.2018r.
8. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.03103.2018 z dnia 15.05.2018r.
9. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.04394.2018 z dnia 02.07.2018r.
10. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.04653.2018 z dnia 12.07.2018r.
11. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.04816.2018 z dnia 18.07.2018r.
12. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.05578.2018 z dnia 27.08.2018r.
13. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.06129.2018 z dnia 12.09.2018r.

**Otrzymuje:**

1. Urząd Gminy Jaktorów  
ul. Warszawska 33  
96-313 Jaktorów
2. a/a HKN