

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2019r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1152 z późn. zm.), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL.9052.1.00595.2019 z dnia 07.02.2019r.
 - nr HKL.9052.1.00944.2019 z dnia 21.02.2019r.
 - nr HKL.9052.1.01064.2019 z dnia 25.02.2019r.
 - nr HKL.9052.1.01496.2019 z dnia 15.03.2019r.
 - nr HKL.9052.1.01497.2019 z dnia 15.03.2019r.
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr R/00823/00775/2019 z dnia 14.02.2019r.
 - nr R/01017/01002/2019 z dnia 25.02.2019r.
 - nr R/01018/01003/2019 z dnia 25.02.2019r.
 - nr 367/142/2019 z dnia 22.03.2019r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Podkowa Leśna.**

Uzasadnienie

W próbkę wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 04.02.2019r. w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Warszawskiej 46 w Podkowie Leśnej, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL.9052.1.00595.2019 sporządzonym w dniu 07.02.2019r., stwierdzono przekroczenie wskaźnika mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów. W związku z powyższym przekroczeniem, w dniu 08.02.2019r. została wydana decyzja stwierdzająca warunkową przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Podkowa Leśna. W toku postępowania wyjaśniającego zostały pobrane próbki wody do badań zarówno w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego. W dniu 14.02.2019r. zarządca wodociągu Podkowa Leśna przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 11.02.2019r. z ww. Stacji Uzdatniania Wody w Podkowie Leśnej – sprawozdanie nr R/00823/00775/2019, zgodnie z którym ogólna liczba mikroorganizmów była

zgodna z ww. rozporządzeniem. W próbie wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 18.02.2019r. w ww. Stacji Uzdatniania Wody zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL.9052.1.00944.2019 sporządzonym w dniu 21.02.2019r., ponownie stwierdzono przekroczenie ww. parametru mikrobiologicznego. W dniu 22.02.2019r. zostały pobrane próbki wody do badań zarówno w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego. Zgodnie ze sprawozdaniami:

- nr HKL.9052.1.01064.2019 (próba pobrana w ramach nadzoru sanitarnego w Szkole Podstawowej przy ul. Jana Pawła II 20),
- nr R/01017/01002/2019 (próba pobrana w ramach kontroli wewnętrznej w Stacji Uzdatniania Wody),
- nr R/01018/01003/2019 (próba pobrana w ramach kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej przy ul. Jana Pawła II 20)

nie stwierdzono przekroczeń żadnych parametru mikrobiologicznych. W związku z powyższym wydano w dniu 25.02.2019r. decyzję o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Podkowa Leśna. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Podkowa Leśna w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.00595.2019 z dnia 07.02.2019r.
2. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.00944.2019 z dnia 21.02.2019r.
3. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.01064.2019 z dnia 25.02.2019r.
4. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.01496.2019 z dnia 15.03.2019r.
5. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.01497.2019 z dnia 15.03.2019r.
6. Sprawozdanie nr R/00823/00775/2019 z dnia 14.02.2019r.
7. Sprawozdanie nr R/01017/01002/2019 z dnia 25.02.2019r.
8. Sprawozdanie nr R/01018/01003/2019 z dnia 25.02.2019r.
9. Sprawozdanie nr 367/142/2019 z dnia 22.03.2019r.

Otrzymuje:

1. Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacyjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki
Wodno-Ściekowej GEA NOVA Sp. z o.o.
ul. Leśna 1, Józefów
05-860 Płochocin
3. a/a HKN

WYSŁANO 08. KWI. 2019

Strona 2 z 2