

HKN.600.941.2019.AŚ. 5019



Grodzisk Mazowiecki, dnia 01.07.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres kwiecień – czerwiec 2019r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1152 z późn. zm.), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody
 - nr HKL.9052.1.03190.2019 z dnia 23.05.2019r.
 - nr HKL.9052.1.03771.2019 z dnia 13.06.2019r.
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr HKL.9052.1.02871.2019 z dnia 16.05.2019r.
 - nr HKL.9052.1.03906.2019 z dnia 19.06.2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Kozery Nowe.

Uzasadnienie

W próbkę wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 10.06.2019r. z wodociągu publicznego Kozery Nowe (miejsce pobrania próbki – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie, ul. Warszawska 88), zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL.9052.1.03771.2019 sporządzonym w dniu 13.06.2019r., stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. W toku postępowania wyjaśniającego Wójt Gminy Jaktorów przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 14.06.2019r. z ww. obiektu – sprawozdanie nr HKL.9052.1.03906.2019 z dnia 19.06.2019r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia ww. parametru.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Kozery Nowe w badanym zakresie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.02871.2019 z dnia 16.05.2019r.
2. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.03190.2019 z dnia 23.05.2019r.
3. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.03771.2019 z dnia 13.06.2019r.
4. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.03906.2019 z dnia 19.06.2019r.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Jaktorów
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
2. a/a HKN