

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – marzec 2016r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 139), §19 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) oraz:

- po analizie danych zawartych w raportach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody nr HKL.9051.1.00510.2016 z dnia 29.01.2016r.
HKL.9051.1.01120.2016 z dnia 18.02.2016r.
HKL.9051.1.01742.2016 z dnia 11.03.2016r.
- po analizie danych zawartych w raportach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody nr SB/01532/01/2016 z dnia 22.01.2016r.
SB/05700/02/2016 z dnia 16.02.2016r.
SB/05697/02/2016 z dnia 16.02.2016r.
118/2016/WZ z dnia 04.03.2016r.
SB/11775/03/2016 z dnia 14.03.2016r.
SB/13158/03/2016 z dnia 21.03.2016r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Milanówek**


Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 08.02.2016r. w sklepie spożywczym przy ul. Kościuszki 58 w Milanówku, zgodnie ze sprawozdaniem nr SB/05700/02/2016 sporządzonym w dniu 16.02.2016 r., stwierdzono przekroczenie wskaźnika chemicznego - zawartości manganu. W toku postępowania wyjaśniającego Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przedstawiło wynik badania wody pobranej w dniu 03.03.2016r. w sklepie spożywczym przy ul. Kościuszki 58, zgodnie z którym zawartość manganu mieściła się w granicach dopuszczalnych wartości wskaźników. Przekroczenie parametru uznano za wystąpienie jednorazowe. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Milanówek w badanym zakresie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia

13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).


Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 139).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim

mgr Halina Sankowska

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.00510.2016 z dnia 29.01.2016r.
2. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.01120.2016 z dnia 18.02.2016r.
3. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.01742.2016 z dnia 11.03.2016r.
4. Sprawozdanie nr SB/01532/01/2016 z dnia 22.01.2016r.
5. Sprawozdanie nr SB/05700/02/2016 z dnia 16.02.2016r.
6. Sprawozdanie SB/05697/02/2016 z dnia 16.02.2016r.
7. Sprawozdanie 118/2016/WZ z dnia 04.03.2016r.
8. Sprawozdanie SB/11775/03/2016 z dnia 14.03.2016r.
9. Sprawozdanie SB/13158/03/2016 z dnia 21.03.2016r.

Otrzymuje:

1.  Milanowskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek
2. Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek
3. a/a HKN