

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
za okres kwiecień – wrzesień 2017r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328), §19 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) oraz po analizie danych zawartych w raportach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:

- nr R/01066/01077/2017 z dnia 28.04.2017r.
- nr R/01325/01373/2017 z dnia 25.05.2017r.
- nr 2913/05/2017/M/1 z dnia 29.05.2017r.
- nr 2913/05/2017/F/1 z dnia 08.06.2017r.
- nr R/01728/01743/C/2017 z dnia 26.06.2017r.
- nr R/02078/02058/2017 z dnia 20.07.2017r.
- nr R/02349/02348/2017 z dnia 08.08.2017r.
- nr R/02421/02413/2017 z dnia 14.08.2017r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Stanisławów**

**Uzasadnienie**

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 26.04.2017r. w Urzędzie Gminy Baranów przy ul. Armii Krajowej 87 w Baranowie, zgodnie ze sprawozdaniem nr R/01066/01077/2017 sporządzonym w dniu 28.04.2017r., stwierdzono przekroczenie wskaźników fizykochemicznych - zawartości żelaza i mętności, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wszczął postępowanie administracyjne wobec Gminy Baranów.

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 23.05.2017r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II przy ul. Armii Krajowej 49 w Baranowie, zgodnie ze sprawozdaniem nr R/01325/01373/2017 sporządzonym w dniu 25.05.2017r. ponownie stwierdzono przekroczenie wskaźników fizykochemicznych - zawartości żelaza i mętności, w związku z czym wydano decyzję nr 67.2017 z dnia 31.05.2017r. o warunkowej przydatności wody do spożycia.

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 24.05.2017r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II przy ul. Armii Krajowej 49 w Baranowie, zgodnie ze sprawozdaniem nr 2913/05/2017/F/1

sporządzonym w dniu 08.06.2017r. ponownie stwierdzono przekroczenie wskaźników fizykochemicznych - zawartości żelaza, mętności oraz manganu.

W toku postępowania wyjaśniającego zarządzająca wodociągiem publicznym Stanisławów Gmina Baranów pismem znak GKM.7032.5.2017.WM z dnia 30.06.2017r. przedstawiła wynik badania wody pobranej w dniu 26.06.2017r. na Stacji Uzdatniania Wody Stanisławów - sprawozdanie nr R/01728/01743/C/2017 z dnia 26.06.2017r., zgodnie z którym zawartość mętności i żelaza mieściła się w granicach dopuszczalnych wartości wskaźników. W związku z tym uznano wykonanie nakazów decyzji nr 67.2017 z dnia 31.05.2017r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wszczął natomiast postępowanie wobec Gminy Baranów dot. przekroczenia manganu.

W toku postępowania wyjaśniającego Gmina Baranów pismem znak GKM.7032.6.2017.WM z dnia 19.07.2017r. poinformowała o prowadzonych działaniach naprawczych i planowanym poborze wody do badań. W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 08.08.2017r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II przy ul. Armii Krajowej 49 w Baranowie, zgodnie ze sprawozdaniem nr R/02349/02348/2017 sporządzonym w dniu 08.08.2017r. ponownie stwierdzono przekroczenie poziomu manganu.

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 14.08.2017r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II przy ul. Armii Krajowej 49 w Baranowie, zgodnie ze sprawozdaniem nr R/02421/02413/2017 sporządzonym w dniu 14.08.2017r. zawartość manganu mieściła się w granicach dopuszczalnych wskaźników, w związku z czym wydano decyzję umarzającą postępowanie nr 118.2017 z dnia 24.08.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stanisławów w badanym zakresie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328).

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Grodzisku Mazowieckim  
mgr Halina Sankowska

**Załącznik:**

1. Sprawozdanie nr R/01066/01077/2017 z dnia 28.04.2017r.
2. Sprawozdanie nr R/01325/01373/2017 z dnia 25.05.2017r.
3. Sprawozdanie nr 2913/05/2017/M/1 z dnia 29.05.2017r.
4. Sprawozdanie nr 2913/05/2017/F/1 z dnia 08.06.2017r.
5. Sprawozdanie nr R/01728/01743/C/2017 z dnia 26.06.2017r.
6. Sprawozdanie nr R/02078/02058/2017 z dnia 20.07.2017r.
7. Sprawozdanie nr R/02349/02348/2017 z dnia 08.08.2017r.
8. Sprawozdanie nr R/02421/02413/2017 z dnia 14.08.2017r.

WYŚLANO 17. PAŹ. 2017

**Otrzymuje:**

1. Urząd Gminy Baranów  
ul. Armii Krajowej 87  
96-314 Baranów
2. a/a HKN