

HKN.600.1678.2018.AŚ.7616

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres lipiec – wrzesień 2018r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1152), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL.9051.1.05030.2018 z dnia 26.07.2018r.
 - nr HKL.9051.1.06479.2018 z dnia 28.09.2018r.

2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr SB/71084/07/2018 z dnia 25.07.2018r.
 - nr SB/71085/07/2018 z dnia 25.07.2018r.
 - nr SB/71088/07/2018 z dnia 25.07.2018r.
 - nr R/03645/03556/2018 z dnia 27.07.2018r.
 - nr SB/72408/07/2018 z dnia 30.07.2018r.
 - nr R/03874/03800/2018 z dnia 09.08.2018r.
 - nr R/03875/03799/2018 z dnia 09.08.2018r.
 - nr R/03877/03797/2018 z dnia 09.08.2018r.
 - nr SB/82908/08/2018 z dnia 28.08.2018r.
 - nr R/04251/04170/2018 z dnia 30.08.2018r.
 - nr R/04250/04169/2018 z dnia 30.08.2018r.
 - nr SB/88498/09/2018 z dnia 13.09.2018r.
 - nr R/04574/04482/2018 z dnia 14.09.2018r.
 - nr R/04683/04585/2018 z dnia 20.09.2018r.
 - nr R/04826/04722/2018 z dnia 28.09.2018r.
 - nr R/04827/04723/2018 z dnia 28.09.2018r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Milanówek**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach kontroli sanitarnej w dniu 23.07.2018r. z wodociągu publicznego Milanówek (miejsce pobrania próbki – "RS" Auto Części, ul. Wiosenna 16, Milanówek), zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL.9051.1.05030.2018 sporządzonym w dniu 26.07.2018r., stwierdzono przekroczenia wskaźnika mikrobiologicznego – liczba bakterii grupy coli. W toku postępowania wyjaśniającego Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przedstawiło wynik badania wody pobranej w dniu 25.07.2018r. z ww. punktu – sprawozdanie nr R/03645/03556/2018 z dnia 27.07.2018r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia ww. parametru. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Milanówek w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1152).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska

WYŚLANO 11 PAŹ 2018

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.05030.2018 z dnia 26.07.2018r.
2. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.06479.2018 z dnia 28.09.2018r.
3. Sprawozdanie nr SB/71084/07/2018 z dnia 25.07.2018r.
4. Sprawozdanie nr SB/71085/07/2018 z dnia 25.07.2018r.
5. Sprawozdanie nr SB/71088/07/2018 z dnia 25.07.2018r.
6. Sprawozdanie nr R/03645/03556/2018 z dnia 27.07.2018r.
7. Sprawozdanie nr SB/72408/07/2018 z dnia 30.07.2018r.
8. Sprawozdanie nr R/03874/03800/2018 z dnia 09.08.2018r.
9. Sprawozdanie nr R/03875/03799/2018 z dnia 09.08.2018r.
10. Sprawozdanie nr R/03877/03797/2018 z dnia 09.08.2018r.
11. Sprawozdanie nr SB/82908/08/2018 z dnia 28.08.2018r.
12. Sprawozdanie nr R/04251/04170/2018 z dnia 30.08.2018r.
13. Sprawozdanie nr R/04250/04169/2018 z dnia 30.08.2018r.
14. Sprawozdanie nr SB/88498/09/2018 z dnia 13.09.2018r.
15. Sprawozdanie nr R/04574/04482/2018 z dnia 14.09.2018r.
16. Sprawozdanie nr R/04683/04585/2018 z dnia 20.09.2018r.
17. Sprawozdanie nr R/04826/04722/2018 z dnia 28.09.2018r.
18. Sprawozdanie nr R/04827/04723/2018 z dnia 28.09.2018r.

Otrzymuje:

1. Milanowskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek
2. Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek
3. a/a HKN