

Grodzisk Mazowiecki, dnia 27.01.2017r.

**HKN.600.112.2017.KT. 722**

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
za okres październik – grudzień 2016r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.), §19 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) oraz:

- po analizie danych zawartych w raportach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
  - nr HKL.9051.1.08027.2016 z dnia 15.11.2016r.
  - nr HKL.9051.1.08983.2016 z dnia 18.11.2016r.
  - nr HKL.9051.1.09755.2016 z dnia 08.12.2016r.
  
- po analizie danych zawartych w raportach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
  - nr SB/79418/11/2016 z dnia 07.11.2016r.
  - nr SB/79421/11/2016 z dnia 07.11.2016r.
  - nr SB/79423/11/2016 z dnia 07.11.2016r.
  - nr SB/79425/11/2016 z dnia 07.11.2016r.
  - nr SB/90891/12/2016 z dnia 08.12.2016r.
  - nr SB/90892/12/2016 z dnia 08.12.2016r.
  - nr SB/90894/12/2016 z dnia 08.12.2016r.
  - nr SB/93512/12/2016 z dnia 15.12.2016r.
  - nr SB/95591/12/2016 z dnia 20.12.2016r.
  - nr SB/95592/12/2016 z dnia 20.12.2016r.
  - nr SB/99942/12/2016 z dnia 30.12.2016r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Milanówek**

**Uzasadnienie**

W próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.12.2016r. w Zespole Szkół Gminnych przy ul. Żabie Oczko 1 w Milanówku, zgodnie ze sprawozdaniem nr SB/95591/12/2016 sporządzonym w dniu 20.12.2016r., stwierdzono przekroczenie wskaźnika chemicznego - zawartości

manganu. W piśmie z 21.12.2016r. przedstawiciel Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. stwierdził możliwość wystąpienia błędu i poinformował o zamiarze przeprowadzenia ponownego badania poziomu manganu. W próbce wody pobranej w dniu 29.12.2016r. w Zespole Szkół Gminnych przy ul. Żabie Oczko 1 w Milanówku stwierdzono poziom manganu w granicach dopuszczalnych wartości wskaźników.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Milanówek w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Grodzisku Mazowieckim  
mgr Halina Sankowska

WYŚLANO 31. STY. 2017  
*olly*

**Załączniki:**

1. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.08027.2016 z dnia 15.11.2016r.
2. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.08983.2016 z dnia 18.11.2016r.
3. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.09755.2016 z dnia 08.12.2016r.
4. Sprawozdanie nr SB/79418/11/2016 z dnia 07.11.2016r.
5. Sprawozdanie nr SB/79421/11/2016 z dnia 07.11.2016r.
6. Sprawozdanie nr SB/79423/11/2016 z dnia 07.11.2016r.
7. Sprawozdanie nr SB/79425/11/2016 z dnia 07.11.2016r.
8. Sprawozdanie nr SB/90891/12/2016 z dnia 08.12.2016r.
9. Sprawozdanie nr SB/90892/12/2016 z dnia 08.12.2016r.
10. Sprawozdanie nr SB/90894/12/2016 z dnia 08.12.2016r.
11. Sprawozdanie nr SB/93512/12/2016 z dnia 15.12.2016r.
12. Sprawozdanie nr SB/95591/12/2016 z dnia 20.12.2016r.
13. Sprawozdanie nr SB/95592/12/2016 z dnia 20.12.2016r.
14. Sprawozdanie nr SB/99942/12/2016 z dnia 30.12.2016r.

**Otrzymuje:**

1. Milanowskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
ul. Spacerowa 4  
05-822 Milanówek
2. Urząd Miasta Milanówka  
ul. Kościuszki 45  
05-822 Milanówek  
a/a HKN

3