

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres październik - grudzień 2018r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1152 z późn. zm.), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL.9051.1.08686.2018 z dnia 20.12.2018r.
 - nr HKL.9051.1.08687.2018 z dnia 20.12.2018r.
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr R/05939/05588/2018 z dnia 23.11.2018r.
 - nr 2250/11/2018/F/1 z dnia 23.11.2018r.
 - nr R/06320/06175/2018 z dnia 14.12.2018r.
 - nr R/06322/06173/2018 z dnia 14.12.2018r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Ceglów.**

Uzasadnienie

W próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.11.2018r. z wodociągu publicznego Ceglów (miejsce pobrania próbki – Zespół Szkół przy ul. 1-go Maja 13, Boża Wola), zgodnie ze sprawozdaniem nr R/05939/05588/2018 sporządzonym w dniu 23.11.2018r., stwierdzono przekroczenie wskaźnika mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. W związku z powyższym przekroczeniem, w dniu 03.12.2018r. została wydana decyzja stwierdzająca warunkową przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Ceglów. W toku postępowania wyjaśniającego zostały pobrane próbki wody do badań zarówno w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego. W dniu 17.12.2018r. zarządca ww. wodociągu przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 11.12.2018r. z ww. szkoły w Bożej Woli (obecnie zaopatrywanej przez Stację Uzdatniania Wody w Kaskach) – sprawozdanie nr R/06322/06173/2018, a także Stacji Uzdatniania Wody w Kaskach – sprawozdanie nr R/06320/06175/2018, zgodnie z którymi, nie stwierdzono przekroczenia ww. parametru. W ramach nadzoru sanitarnego w dniu 17.12.2018r. z ww. punktów pobrano próbki do badań. Na podstawie sprawozdań z dnia 20.12.2018r. nr

HKL.9051.1.08686.2018 (miejsce pobrania próbki – Zespół Szkół przy ul. 1-go Maja 13 w Bożej Woli) oraz nr HKL.9051.1.08687.2018 (miejsce pobrania próbki – Stacji Uzdatniania Wody w Kaskach) nie stwierdzono przekroczeń żadnych parametrów mikrobiologicznych. W dniu 20.12.2018r. wydano decyzję o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Cegłów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną, stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Cegłów w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Grodzisku Mazowieckim

[Podpis]
mgr Agnieszka Błędowska
Kierownik Sekcji Epidemiologii

WYŚLANO 03. STY. 2019

[Podpis]

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.08686.2018 z dnia 20.12.2018r.
2. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.08687.2018 z dnia 20.12.2018r.
3. Sprawozdanie nr R/05939/05588/2018 z dnia 23.11.2018r.
4. Sprawozdanie nr 2250/11/2018/F/1 z dnia 23.11.2018r.
5. Sprawozdanie nr R/06320/06175/2018 z dnia 14.12.2018r.
6. Sprawozdanie nr R/06322/06173/2018 z dnia 14.12.2018r.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Baranów
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów
2. a/a HKN