

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres lipiec – grudzień 2019r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1437), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL.9052.1.08600.2019 z dnia 13.12.2019r.
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - R/04101/03934/2019/A z dnia 08.08.2019r.
 - nr HKL.9052.1.05343.2019 z dnia 23.09.2019r.
 - R/07204/06800/2019/A z dnia 19.12.2012r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego przy ul. Brwinowskiej 2D w Milanówku
zarządzanego przez Europejskie Przedszkole Niepubliczne "KASPEREK" Stanejko Spółkę Jawną.**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 09.12.2019r. w Europejskim Przedszkolu Niepublicznym "KASPEREK" Oddział w Milanówku, ul. Brwinowska 2D, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL.9052.1.08600.2019 sporządzonym w dniu 13.12.2019r., stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów. W związku z powyższym przekroczeniem, w dniu 12.12.2019r. została wydana decyzja stwierdzająca warunkową przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego Kasperek. W toku postępowania zarządca wodociągu przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 16.12.2019r. – sprawozdanie nr R/07204/06800/2019/A z dnia 19.12.2012r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia ww. parametru mikrobiologicznego. W związku z powyższym wydano w dniu 20.12.2019r. decyzję o przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego Kasperek pod względem zbadanego parametru mikrobiologicznego. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną, prowadzoną przez Europejskie Przedszkole Niepubliczne "KASPEREK" Stanejko Spółkę Jawną stwierdza,

iz jakość wody pochodzącej z wodociągu lokalnego przy ul. Brwinowskiej 2D w Milanówku zarządzanego przez Europejskie Przedszkole Niepubliczne "KASPEREK" Stanejko Spółkę Jawną w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska

WYSŁANO 15. STY. 2020



Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.08600.2019 z dnia 13.12.2019r.
2. Sprawozdanie R/04101/03934/2019/A z dnia 08.08.2019r.
3. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.05343.2019 z dnia 23.09.2019r.
4. Sprawozdanie R/07204/06800/2019/A z dnia 19.12.2012r.

Otrzymuje:

1. Europejskie Przedszkole Niepubliczne "KASPEREK" Stanejko Spółka Jawna
ul. Noskowskiego 2/47
02-746 Warszawa
2. a/a HKN