

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
za okres październik – grudzień 2019r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1437), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
  - nr HKL.9052.1.07863.2019 z dnia 21.11.2019r.
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
  - nr SB/110393/10/2019 z dnia 08.10.2019r.
  - nr SB/135956/12/2019 z dnia 4.12.2019r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Bartoszkówka.**

**Uzasadnienie**

W próbkę wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 18.11.2019r. w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej zlokalizowanej przy ul. Mszczonowskiej 3 w Skułach – sprawozdanie HKL.9052.1.07863.2019 z dnia 21.11.2019r., stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego – liczba bakterii grupy coli. W toku postępowania zarządca wodociągu przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 2.12.2019r. – sprawozdanie nr SB/135956/12/2019 z dnia 4.12.2019r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia zbadanego parametru mikrobiologicznego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Bartoszkówka w badanym zakresie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Grodzisku Mazowieckim  
  
mgr Halina Sankowska

**Załączniki:**

1. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.07863.2019 z dnia 21.11.2019r.
2. Sprawozdanie nr SB/110393/10/2019 z dnia 08.10.2019r.
3. Sprawozdanie nr SB/135956/12/2019 z dnia 4.12.2019r.

**Otrzymuje:**

1. Urząd Gminy Żabia Wola  
ul. Główna 3  
96-321 Żabia Wola
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Spółdzielcza 105  
96-320 Mszczonów
3. a/a HKN

WYSŁANO 08. STY. 2020

