

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres październik – grudzień 2019r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1437), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL.9052.1.07865.2019 z dnia 21.11.2019r.
 - nr HKL.9052.1.08020.2019 z dnia 25.11.2019r.
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr R/05585/05350/2019/A z dnia 11.10.2019r.
 - nr R/05584/05349/2019/A z dnia 11.10.2019r.
 - nr R/05583/05348/2019/A z dnia 11.10.2019r.
 - nr SB/113500/10/2019 z dnia 16.10.2019r.
 - nr R/05756/05510/2019/A z dnia 18.10.2019r.
 - nr R/05946/05652/2019/A z dnia 25.10.2019r.
 - nr R/05947/05653/2019/A z dnia 25.10.2019r.
 - nr R/06226/05947/2019/A z dnia 07.11.2019r.
 - nr SB/126788/11/2019 z dnia 15.11.2019r.
 - nr SB/126789/11/2019 z dnia 15.11.2019r.
 - nr R/06557/06297/2019/A z dnia 22.11.2019r.
 - nr R/06553/06245/2019/A z dnia 22.11.2019r.
 - nr SB/132698/11/2019 z dnia 27.11.2019r.
 - nr SB/139068/12/2019 z dnia 11.12.2019r.
 - nr R/06914/06603/2019/A z dnia 6.12.2019r.
 - nr R/07086/06762/2019/A z dnia 13.12.2019r.
 - nr R/07232/06905/2019/A z dnia 20.12.2019r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Milanówek**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 18.11.2019r. z Zespołu Szkół Gminnych nr 3, ul. Żabie Oczko 1 w Milanówku zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL.9052.1.07865.2019 sporządzonym w dniu 21.11.2019r., stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego – liczba bakterii grupy coli. W toku postępowania wyjaśniającego pobrano próbki wody zarówno w ramach kontroli wewnętrznej jak i nadzoru sanitarnego. Zarządca wodociągu przedstawił wyniki badań wody pobranej w dniu 21.11.2019r. – sprawozdanie nr R/06557/06297/2019/A z dnia 22.11.2019r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczeń zbadanych parametrów mikrobiologicznych. W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 22.11.2019r. – sprawozdanie nr HKL.9052.1.08020.2019, również nie stwierdzono przekroczeń żadnych parametrów mikrobiologicznych. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Milanówek w badanym zakresie odpowiada wymoganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim

mgr Halina Sankowska

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.07865.2019 z dnia 21.11.2019r.
2. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.08020.2019 z dnia 25.11.2019r.
3. Sprawozdanie nr R/05585/05350/2019/A z dnia 11.10.2019r.
4. Sprawozdanie nr R/05584/05349/2019/A z dnia 11.10.2019r.
5. Sprawozdanie nr R/05583/05348/2019/A z dnia 11.10.2019r.
6. Sprawozdanie nr SB/113500/10/2019 z dnia 16.10.2019r.
7. Sprawozdanie nr R/05756/05510/2019/A z dnia 18.10.2019r.
8. Sprawozdanie nr R/05946/05652/2019/A z dnia 25.10.2019r.
9. Sprawozdanie nr R/05947/05653/2019/A z dnia 25.10.2019r.
10. Sprawozdanie nr R/06226/05947/2019/A z dnia 07.11.2019r.
11. Sprawozdanie nr SB/126788/11/2019 z dnia 15.11.2019r.
12. Sprawozdanie nr SB/126789/11/2019 z dnia 15.11.2019r.
13. Sprawozdanie nr R/06557/06297/2019/A z dnia 22.11.2019r.
14. Sprawozdanie nr R/06553/06245/2019/A z dnia 22.11.2019r.
15. Sprawozdanie nr SB/132698/11/2019 z dnia 27.11.2019r.
16. Sprawozdanie nr SB/139068/12/2019 z dnia 11.12.2019r.
17. Sprawozdanie nr R/06914/06603/2019/A z dnia 6.12.2019r.
18. Sprawozdanie nr R/07086/06762/2019/A z dnia 13.12.2019r.
19. Sprawozdanie nr R/07232/06905/2019/A z dnia 20.12.2019r.

WYŚLANO 09. STY. 2020



Otrzymuje:

1. Milanowskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek
2. Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek