



**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres kwiecień – czerwiec 2019r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1152 z późn. zm.), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL.9052.1.02491.2019 z dnia 23.04.2019r.
 - nr HKL.9052.1.02728.2019 z dnia 09.05.2019r.
 - nr HKL.9052.1.04094.2019 z dnia 01.07.2019r.
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr R/01897/01860/2019 z dnia 11.04.2019r.
 - nr R/01938/01883/2019 z dnia 12.04.2019r.
 - nr R/01939/01885/2019 z dnia 12.04.2019r.
 - nr R/02037/01987/2019 z dnia 18.04.2019r.
 - nr R/02337/02280/2019 z dnia 09.05.2019r.
 - nr R/02363/02378/2019 z dnia 10.05.2019r.
 - nr R/02450/02437/2019 z dnia 16.05.2019r.
 - nr R/02452/02439/2019 z dnia 16.05.2019r.
 - nr R/02466/02413/2019 z dnia 16.05.2019r.
 - nr R/02492/02441/2019 z dnia 17.05.2019r.
 - nr R/02493/02442/2019 z dnia 17.05.2019r.
 - nr R/02625/02594/2019 z dnia 24.05.2019r.
 - nr R/02694/02587/2019 z dnia 24.05.2019r.
 - nr R/03017/03012/2019 z dnia 14.06.2019r.
 - nr R/03036/02951/2019 z dnia 14.06.2019r.
 - nr R/03037/02953/2019 z dnia 14.06.2019r.
 - nr R/03113/03074/2019 z dnia 19.06.2019r.
 - nr R/03160/03130/2019 z dnia 20.06.2019r.
 - nr R/03264/03193/2019/A z dnia 27.06.2019r.
 - nr R/03420/03337/2019/A z dnia 04.07.2019r.



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Grodzisk Mazowiecki.**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 15.04.2019r. z wodociągu publicznego Grodzisk Mazowiecki, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL.9052.1.02491.2019 sporządzonym w dniu 23.04.2019r., stwierdzono przekroczenia wskaźnika fizycznego – mętność. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 10.05.2019r. – sprawozdanie R/02363/02378/2019 z dnia 10.05.2019, zgodnie z którym, zawartość mętności mieściła się w granicach dopuszczalnych wartości przewidzianych dla ww. parametru w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 24.06.2019r. z wodociągu publicznego Grodzisk Mazowiecki, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL.9052.1.04094.2019 sporządzonym w dniu 01.07.2019r., stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego – enterokoki. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wyniki badań wody pobranej w dniu 24.06.2019r. – sprawozdanie nr R/03264/03193/2019/A z dnia 27.06.2019r. oraz w dniu 01.07.2019r. – sprawozdanie nr R/03420/03337/2019/A z dnia 04.07.2019r., zgodnie z którymi, nie stwierdzono przekroczeń żadnych parametrów mikrobiologicznych. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną, stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Grodzisk Mazowiecki w badanym zakresie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.02491.2019 z dnia 23.04.2019r.
2. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.02728.2019 z dnia 09.05.2019r.
3. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.04094.2019 z dnia 01.07.2019r.
4. Sprawozdanie nr R/01897/01860/2019 z dnia 11.04.2019r.
5. Sprawozdanie nr R/01938/01883/2019 z dnia 12.04.2019r.
6. Sprawozdanie nr R/01939/01885/2019 z dnia 12.04.2019r.
7. Sprawozdanie nr R/02037/01987/2019 z dnia 18.04.2019r.
8. Sprawozdanie nr R/02337/02280/2019 z dnia 09.05.2019r.
9. Sprawozdanie nr R/02363/02378/2019 z dnia 10.05.2019r.
10. Sprawozdanie nr R/02450/02437/2019 z dnia 16.05.2019r.
11. Sprawozdanie nr R/02452/02439/2019 z dnia 16.05.2019r.
12. Sprawozdanie nr R/02466/02413/2019 z dnia 16.05.2019r.
13. Sprawozdanie nr R/02492/02441/2019 z dnia 17.05.2019r.
14. Sprawozdanie nr R/02493/02442/2019 z dnia 17.05.2019r.
15. Sprawozdanie nr R/02625/02594/2019 z dnia 24.05.2019r.
16. Sprawozdanie nr R/02694/02587/2019 z dnia 24.05.2019r.
17. Sprawozdanie nr R/03017/03012/2019 z dnia 14.06.2019r.
18. Sprawozdanie nr R/03036/02951/2019 z dnia 14.06.2019r.
19. Sprawozdanie nr R/03037/02953/2019 z dnia 14.06.2019r.
20. Sprawozdanie nr R/03113/03074/2019 z dnia 19.06.2019r.
21. Sprawozdanie nr R/03160/03130/2019 z dnia 20.06.2019r.
22. Sprawozdanie nr R/03264/03193/2019/A z dnia 27.06.2019r.
23. Sprawozdanie nr R/03420/03337/2019/A z dnia 04.07.2019r.

Otrzymuje:

1. Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Maz.
ul. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Maz.
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Maz
3. a/a HKN